附件 2

消防水带产品（新版标准Ⅱ类消防水带相对应的）标准转换确认方案

（适用于持有旧版标准认证证书的企业）

一、检验依据：GB 6246-2026《消防水带》

二、检验项目、样品数量及检验周期：

产品名称	检验项 目	样品数量	检验周期
消防水带（Ⅱ类）	长度（6.3）	2 根	45 天
	单位长度质量（6.5）		
	可弯曲性能（6.7）		
	黏附性（6.8）		
	耐低温性能（6.9)		
	水带与消防接口连接性能（6.12）		
	标志（9.1.1）		

注：企业需随附以下资料：

1）原产品全部发证检验报告（复印件）；

2）原产品特性文件表；

3）新产品特性文件表；

4）符合性证据（如新铭牌照片、检验报告等）及符合性承诺书；

5）产品设计文件；

6）产品使用说明书；